

# 淄博市引黄供水有限公司配水厂出厂水检测日报表

报表日期：2021年11月4日

| 项目    | 取样时间        | 取样地点  | 检测结果 | 标准限值                                | 单位        | 备注 |
|-------|-------------|-------|------|-------------------------------------|-----------|----|
| 菌落总数  | 11. 2. 9:05 | 余氯分析室 | 1    | ≤100                                | CFU/mL    |    |
| 总大肠菌群 | 11. 3. 9:00 | 余氯分析室 | 0    | 不得检出                                | CFU/100mL |    |
| 浑浊度   | 11. 4. 9:10 | 余氯分析室 | 0.12 | ≤1, 水源与净水技术条件限制时为3                  | NTU       |    |
| 色度    | 11. 4. 9:10 | 余氯分析室 | 5    | ≤15                                 | 度         |    |
| 臭和味   | 11. 4. 9:10 | 余氯分析室 | 0    | 无异臭、异味                              | 级         |    |
| 肉眼可见物 | 11. 4. 9:10 | 余氯分析室 | 无    | 不得含有                                | /         |    |
| pH    | 11. 4. 9:10 | 余氯分析室 | 7.89 | 不小于6.5且不大于8.5                       | /         |    |
| 氯化物   | 11. 4. 9:10 | 余氯分析室 | 57.0 | 250                                 | mg/L      |    |
| 二氧化氯  | 11. 4. 9:10 | 余氯分析室 | 0.20 | 与水接触时间≥30min, 出厂水中限值0.8, 出厂水中余量≥0.1 | mg/L      |    |
| 耗氧量   | 11. 4. 9:10 | 余氯分析室 | 2.24 | ≤3, 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时≤5            | mg/L      |    |

# 淄博市引黄供水有限公司净水厂进厂水检测日报表

报表日期：2021年11月4日

| 项目                     | 取样时间        | 取样地点  | 检测结果     | 标准限值  | 单位        | 备注 |
|------------------------|-------------|-------|----------|-------|-----------|----|
| 菌落总数                   | 11. 2. 8:50 | 预处理车间 | 80       | /     | CFU/mL    |    |
| 总大肠菌群                  | 11. 3. 8:50 | 预处理车间 | 0        | /     | CFU/100mL |    |
| 粪大肠菌群                  | 11. 3. 8:50 | 预处理车间 | 0        | ≤1000 | CFU/100mL |    |
| 浑浊度                    | 11. 4. 8:50 | 预处理车间 | 41.9     | /     | NTU       |    |
| 色度                     | 11. 4. 8:50 | 预处理车间 | 7        | /     | 铂钴色度单位    |    |
| 臭和味                    | 11. 4. 8:50 | 预处理车间 | 1(微弱土腥味) | /     | 等级        |    |
| 肉眼可见物                  | 11. 4. 8:50 | 预处理车间 | 细小泥沙颗粒   | /     | /         |    |
| 耗氧量                    | 11. 4. 8:50 | 预处理车间 | 2.56     | ≤6    | mg/L      |    |
| 氨氮(NH <sub>3</sub> -N) | 11. 4. 8:50 | 预处理车间 | 0.060    | ≤1.0  | mg/L      |    |
| pH                     | 11. 4. 8:50 | 预处理车间 | 8.32     | 6-9   | /         |    |
| 水温(℃)                  | 11. 4. 8:50 | 预处理车间 | 15.3     | /     | ℃         |    |
| 电导率                    | 11. 4. 8:50 | 预处理车间 | 718      | /     | μ S/cm    |    |